

**ZKUŠEBNA  
STAVEBNĚ  
TRUHLÁŘSKÝCH  
VÝROBKŮ**

vydává

# OSVĚDČENÍ

**č. ZSTV-04-094**

na výrobek:

**Plastové okno a balkónové dveře – systém VEKA SOFTLINE AD**

SKP: 25.23.14

žadatel:

**METALL QUATRO spol. s r.o.  
Na Vrátku 1245, 434 01 Most  
IČ: 61538213**

výrobce:

**METALL QUATRO spol. s r.o.  
provozovna: 431 59 Vysoká Pec 2  
IČ: 61538213**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:


- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:  
Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3;  
Průvzdušnost – třída 4 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 9A podle ČSN EN 12208;  
Odolnost proti zatížení větrem – třída C4 podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – prEN 14351-1; Pevnost rohových spojů – ČSN EN 12608.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-089-04 vydaného Zkušebnou STV dne 7.5.2004 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-062-04 vydaného Zkušebnou STV dne 7.5.2004. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 7.5.2004**

**Platnost do: 7.5.2007**



  
**Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV